令和8年度　焼却施設維持管理記録表

H25.4.1改正

維持管理基準		
	燃焼ガス温度(℃)	800℃以上
	集塵機前ガス温度(℃)	200℃以下
	排ガスCO濃度(ppm)	100ppm以下

●処分した廃棄物の種類及び数量（t）

	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月	合計
紙くず	14.10												14.10
木くず	2.75												2.75
繊維くず	0.20												0.20
合計	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05

●燃焼ガスの温度及び排ガス中のCO濃度

項目	測定位置	測定結果の得られた年月日											
		R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
燃焼室ガス温度(℃)	2次燃焼室出口	868											
集塵機前燃焼ガス温度(℃)	冷却塔出口	163											
排ガスCO濃度(ppm)	煙突入口	29											

●たい積したばいじんの除去を行った日

	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月
冷却設備	11日、18日 22日、25日											
排ガス処理設備	11日、18日 22日、25日											